

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2021

с. Девятерня

КАРАР

№ 9

Об утверждении комиссии по оценке готовности теплоснабжающей организации и потребителей, находящихся на территории Девятернинского сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан, к отопительному сезону 2021-2022 гг.

В соответствии с п.п. 4.2 п.4 ст. 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Исполнительный комитет Девятернинского сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

- состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2021-2022 гг. в Девятернинском сельском поселении Агрызского муниципального района Республики Татарстан (Приложение № 1).
- график проведения проверок готовности теплоснабжающей организации и потребителей к отопительному периоду 2021-2022 гг. в Девятернинском сельском поселении Агрызского муниципального района Республики Татарстан (Приложение № 2).
- программу оценки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. в Девятернинском сельском поселении Агрызского муниципального района Республики Татарстан (Приложение № 3).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Агрызского муниципального района Республики Татарстан (<http://agryz.tatarstan.ru>) в информативно-телекоммуникативной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель



Ф.М. Юсупов

СОСТАВ КОМИССИИ

по оценке готовности теплоснабжающей организации
и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2021-2022 гг. в
Девятернинском сельском поселении Агрызского муниципального района
Республики Татарстан

Председатель комиссии:

Юсупов Фанис Миннефаязович – руководитель Исполнительного комитета
Девятернинского сельского поселения Агрызского муниципального района;

Члены комиссии:

1. **Шамсутдинов Ильшат Ильдусович** – заместитель руководителя
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района (по
согласованию);
2. **Хазиева Лилия Ренатовна** – начальник отдела строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и градостроительства Исполнительного комитета
Агрызского муниципального района (по согласованию);
3. **Идрисова Римма Раисовна** – главный государственный инспектор Закамского
отдела общепромышленного энергетического надзора Приволжского
управления Ростехнадзора (по согласованию);
4. **Ахмадиев Роберт Расипович** - старший государственный инспектор
Закамского отдела общепромышленного энергетического надзора
Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию);
5. **Ким Татьяна Николаевна** - государственный инспектор Закамского отдела
общепромышленного энергетического надзора Приволжского управления
Ростехнадзора (по согласованию);
6. **Рогожина Лилия Зарифовна** - государственный инспектор Закамского
отдела общепромышленного энергетического надзора Приволжского
управления Ростехнадзора (по согласованию);
7. **Авдеев Андрей Сергеевич** – руководитель Агрызского энергорайона АО
«РПО Таткоммунэнерго» (по согласованию);
8. **Гильманов Айрат Рифкатович** – начальник района Агрызского РЭС (по
согласованию);
9. **Гимазов Рамиль Вагизович** – начальник Агрызского РЭГС (по
согласованию).

Приложение №2
к постановлению
Исполнительного комитета
Девятернинского сельского
поселения Агрызского
муниципального района
Республики Татарстан
от 06.07.2021 № 9

ГРАФИК

проведения проверок готовности теплоснабжающей организации и потребителей к
отопительному периоду 2021-2022 гг. в Девятернинском сельском поселении
Агрызского муниципального района Республики Татарстан

№ п/п	Вид объекта	Срок проверки	Исполнители
1.	Девятернинский сельский дом культуры Агрызского муниципального района РТ	15.07.2021 по 17.07.2021	Комиссия по оценке готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2021-2022 гг. в Девятернинском сельском поселении Агрызского муниципального района РТ
2.	МБОУ Девятернинская ООШ им.Л.Айтуганова Агрызского муниципального района РТ, основная школа, дошкольная группа	15.07.2021 по 17.07.2021	Комиссия по оценке готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2021-2022 гг. в Девятернинском сельском поселении Агрызского муниципального района РТ
3.	Девятернинский ФАП Агрызского муниципального района РТ	15.07.2021 по 17.07.2021	Комиссия по оценке готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2021-2022 гг. в Девятернинском сельском поселении Агрызского муниципального района РТ
4.	Объекты теплоснабжения (котельная Девятернинской ООШ им.Л.Айтуганова)	15.07.2021 по 17.07.2021	Комиссия по оценке готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2021-2022 гг. в Девятернинском сельском поселении Агрызского муниципального района РТ

Программа оценки готовности к отопительному сезону 2021-2022 годов в
Девятернинском сельском поселении Агрызского муниципального района
Республики Татарстан

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному сезону Комиссией проверяются организации в соответствии с графиком проведения проверок готовности теплоснабжающей организации и потребителей к отопительному периоду 2021-2022 гг. в Девятернинском сельском поселении Агрызского муниципального района Республики Татарстан в установленные сроки.

Критерии проверки:

- 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
- 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
- 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
- 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
- 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
 - укомплектованность указанных служб персоналом;
 - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
- 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
- 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
- 8) обеспечение качества теплоносителей;
- 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
- 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;
- 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
 - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
 - соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
 - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
 - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
 - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления Девятернинского сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан;
 - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
 - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
 - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
- 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
- 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
- 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10 пунктах правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».